



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

м. Київ, вул. Грушевського, 7

(місцезнаходження)

тел., факс: 253-94-84; 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник головного державного
санітарного лікаря України



Л.М. Черненко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 11 " 05 2012 р.

№ 05.03.02-03/ 41889

Металопластикова труба Pert-Al-Pert та латунні фітинги торгової марки "TWEETOP"

(об'єкт експертизи, виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код УКТЗЕД: 3917, 7412

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД, артикул)

Внутрішні системи опалення; господарсько-питне (гаряче, холодне) водопостачання. Реалізація-оптово-роздрібна торгівля

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

«Tweetop Sp.zo.o.», Польща, 70-440 Szczecin, ul. Ksiecia Boguslawa X 8/4, Poland, tel. +48 91 488 47 71

(країна-виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

«Tweetop Sp.zo.o.», Польща, 70-440 Szczecin, ul. Ksiecia Boguslawa X 8/4, Poland, tel. +48 91 488 47 71, код: .

(заявник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

Контракт відсутній. Постачається фірмою-виробником.

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: За результатами розгляду, аналізу наданих документів, результатів досліджень та оцінки ризику для здоров'я населення, встановлено, що «Металопластикова труба Pert-Al-Pert та латунні фітинги торгової марки "TWEETOP"» відповідають вимогам Інструкції №4259-87 "Інструкції по санітарно-хімічному дослідженню изделий из полимерных материалов, предназначенных для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении и водном хозяйстве", МВ № 2349-81 "Методические указания по гигиеническому контролю за изделиями из синтетических материалов, предлагаемых для использования в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения": запах та присмак води, що була в контакті з продукцією не більше 2 балів, забарвленість не більше 20 градусів, каламутність не більше 1 НОК, перманганатна окислюваність не більше 5,0 мгО₂/л; міграція хімічних речовин у контактуюче водне середовище не більше ГДК (мг/дм³): з труб - формальдегіду - 0.05; з латунних фітингів- міді-1,0, цинку-1,0.

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Для забезпечення попередження ризику впливу несприятливих факторів, які можуть створюватись об'єктом в середовищі життєдіяльності людини необхідно: при застосуванні продукції у заявленій сфері вжитку дотримуватися вимог Інструкції №4259-87, МВ № 2349-81 . Під час роботи з продукцією потрібно дотримуватись правил техніки безпеки та інструкції безпеки праці відповідної галузі виробництва згідно з чинною нормативно-технічною документацією. Використання, зберігання, транспортування, маркування – відповідно діючої нормативно-технічної документації; у разі утворення відходів цієї продукції - поводження (утилізація/знищення) згідно вимог діючої на даний час в Україні нормативної документації.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи "Металопластикова

труба Pert-Al-Pert та латунні фітинги торгової марки "TWEETOP", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо: Продукція повинна мати маркування, дата та номер партії вказані на упаковці. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний: до 31.05.2017 р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає стандартному санітарному контролю (візуальному та документальному)

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає стандартному санітарному контролю (візуальному та документальному)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки згідно Інструкції №4259-87, МВ № 2349-81: запах та присмак води, що була в контакті з продукцією не більше 2 балів, забарвленість не більше 20 градусів, каламутність не більше 1 НОК, перманганатна окислюваність не більше 5,0 мгО2/л; міграція хімічних речовин у контактуюче водне середовище не більше ГДК (мг/дм³): з труб - формальдегіду - 0.05; з латунних фітингів- міді-1,0, цинку-1,0 та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при головному державному санітарному лікареві України Інституту екогігієни і токсикології ім. Л.І.Медведя

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6
тел. 258-47-73


(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, www)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-2882-12 від 04.05.2012 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії



Бобильова О.О.

(прізвище, ім'я, по батькові)